



3 ЗАКЉУЧАК

На основу анализе тока испитивања и добијених резултата закључује се да је спроведено испитивање-мерење испунило захтеве корисника и услове који су дати у понуди за испитивање, као и да је испитивана НАПРТЊАЧА 25 l, произвођача „Ватростал”, Раде Трница 139, 23300 Кикинда, Република Србија, безбедна за коришћење и да може да се користи као средство за гашење почетних шумских пожара и пожара класе А у условима утврђеним у овом извештају.

РУКОВОДИЛАЦ ЦИП-а

п у к о в н и к

доц. др Ненко Бркљач, дипл.инж.

